

**PROTOKÓŁ
PRZEGLĄDU I KONSERWACJI SYSTEMÓW KLIMATYZACJI I WENTYLACJI**

z dnia

znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.330/331.2024.KT

Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072

Olsztyn, NIP: 739-020-71-54

Wykonawca:

OBIEKT:

- Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie przy ul. Warszawskiej 109*/
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie przy ul. Szarych Szeregów 7*

Lp.	Nazwa urządzenia	Ilość	Lokalizacja/ Nr pomieszczenia	Model	Ilość uzupełnionego czynnika chłodniczego w kg

W trakcie przeglądu dokonano następujących pomiarów i czynności:

1. sprawdzenie parametrów czynnika chłodniczego urządzenia pracującego:
(sprawdzenie czy urządzenie zawiera czynnik chłodniczy, uzupełnienie czynnika – jeśli wystąpi taka konieczność – informacja w uwagach, sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego, sprawdzenie szczelności układu chłodniczego, regulacja systemu VRF)
prawidłowe / **nieprawidłowe**
2. filtry urządzenia wewnętrznego: (czyszczenie filtrów, ewentualna wymiana filtrów – informacja w uwagach)
oczyszczono / **wymieniono**
3. działanie wentylatorów jednostki: (sprawdzenie poprawności pracy urządzenia)
wewnętrznej: prawidłowe / **nieprawidłowe**
zewnątrznej: prawidłowe / **nieprawidłowe**
4. działanie przepustnic: (sprawdzenie działania urządzeń sterujących)
prawidłowe / **nieprawidłowe**
5. ocena pracy urządzenia (sprawdzenie poprawności pracy urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, sprawdzenie stabilności mocowania urządzenia)
wewnętrznego: prawidłowa / **nieprawidłowa**
zewnątrznej: prawidłowa / **nieprawidłowa**
6. pobór prądu urządzenia pracującego (pomiar sprawności elektrycznej)
prawidłowy / **nieprawidłowy**

7. mycie i czyszczenie elementów urządzeń: (czyszczenie, mycie skraplacza i parownika, dezynfekcja i odgrzybianie elementów klimatyzacji, czyszczenie turbin wentylatorów, czyszczenie tac skroplin, itp.)

jednostki wewnętrznej: wykonano /nie wykonano

jednostki zewnętrznej: wykonano / nie wykonano

8. czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych:

wykonano /nie wykonano

9. wymienniki:

jednostki wewnętrznej: oczyszczono / do wymiany

jednostki zewnętrznej: oczyszczono / do wymiany

10. sprawdzenie i czyszczenie instalacji skroplin: (udrożnienie odpływu kondensatu)

wykonano / nie wykonano

Uwagi:.....
.....

Zalecenia:.....
.....

Data kolejnego przeglądu i konserwacji systemu wentylacji

.....
podpis przedstawiciela Wykonawcy

POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI

Usługę wykonano:

zgodnie/niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia*

terminowo/nieterminowo*

Protokół jest podstawą do wystawienia faktury wynikającej ze złożonej oferty.

Uwagi:

.....
przedstawiciel Wykonawcy

.....
przedstawiciel Zamawiającego

*niepotrzebne skreślić